

Informe Pericial

James R. Beverly
(Centro de Estudiantes)
San German, PR 00683

Atención a:

Prof. Agnes Mojica Comas, Rectora
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de San German

Preparado por:

Manuel Sánchez Galloza-PE

José A. Alvarado Ocasio-PE, RPA

Edificio Plaza Coppelia
P.O. BOX 596
Aguada, Puerto Rico, 00602

Móvil 787-604-6152
msgingenieros@yahoo.com

I. Resumen Ejecutivo

A consecuencia de los terremotos ocurridos durante el mes de enero de 2020 en Puerto Rico hemos realizado una inspección visual-estructural el día 15 de enero de 2020, en el edificio James R. Beverly (Centro de Estudiantes) de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San German.

Este edificio consta de dos (2) niveles:

- A. Primer nivel contiene oficina administrativa, baños, y una plazoleta abierta.
- B. Segundo nivel consta de oficina administrativa, consejo de estudiante, área abierta para reuniones, actividades y anfiteatro.

Esta estructura se compone de columnas, vigas, paredes de bloques y techo en concreto armado. Hay una parte también en el anexo del centro de estudiante que se construyó en vigas y en columna de acero.

En este edificio no se encontraron ni grietas ni daños estructurales en los elementos principales. El mismo no presentaba desviaciones verticales en paredes y columna de hormigón.

Anejamos fotos de este edificio.

Este edificio se puede usar con el uso actual.

Certifico este informe pericial hoy 15 de enero de 2020.

Atentamente,


Manuel Sanchez Galloza-PE





José A. Mivarado Ocasio-PE, RPA



Edificio Plaza Coppelia

P.O. BOX 596

Aguada, Puerto Rico, 00602

Móvil 787-604-6152

messagingenieros@yahoo.com