

Informe Pericial

**Centro de Estudios Graduados e Investigación
Universidad Interamericana de Puerto Rico
San German, PR 00683**

Atención a:

**Prof. Agnes Mojica Comas, Rectora
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de San German**

Preparado por:

Manuel Sánchez Galloza-PE

José A. Alvarado Ocasio-PE, RPA

**Edificio Plaza Coppelia
P.O. BOX 596
Aguada, Puerto Rico, 00602**

**Móvil 787-604-6152
msgingenieros@yahoo.com**

I. Resumen Ejecutivo

A consecuencia de los terremotos ocurridos durante el mes de enero de 2020 en Puerto Rico hemos, realizado una inspección visual-estructural el día 16 de enero de 2020, en el edificio **Centro de Estudios Graduados e Investigación**, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán.

Este edificio consta de dos (2) niveles, el mismo se comunica con una rampa al segundo piso y un vestíbulo al nivel del primer nivel. Tiene una escalera que comunica ambos niveles. En su origen este edificio era una cancha de baloncesto, la cual se remodeló. El segundo piso se construyó en columna, vigas y viguetas de acero. El lobby y la escalera está construido en columna, vigas y paredes en hormigón reforzado.

Este edificio no tiene desviaciones en sus elementos verticales como columnas y paredes.

El mismo puede seguir utilizándose para su uso actual.

Certifico este informe pericial hoy 20 de enero de 2020.

Atentamente,

Manuel Sánchez Galloza-PE



Fecha de Expiración: 2023-02-26

José A. Alvarado Ocasio-PE, RPA

