

## **Informe Pericial**

**Polydeportivo Dr. Luis F. Sambolín  
Universidad Interamericana de Puerto Rico  
San German, PR 00683**

**Atención a:**

**Prof. Agnes Mojica Comas, Rectora  
Universidad Interamericana de Puerto Rico  
Recinto de San German**

**Preparado por:**

**Manuel Sánchez Galloza-PE**

**José A. Alvarado Ocasio-PE, RPA**

---

**Edificio Plaza Coppelia  
P.O. BOX 596  
Aguada, Puerto Rico, 00602**

**Móvil 787-604-6152  
msgingenieros@yahoo.com**

## I. Resumen Ejecutivo

A consecuencia de los terremotos ocurridos durante el mes de enero de 2020 en Puerto Rico, hemos realizado una inspección visual-estructural el día 17 de enero de 2020, en el edificio **Polydeportivo Dr. Luis F. Sambolín**, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán.

Este edificio consta de tres (3) pisos y un "messanine" que sirve de techo a las facilidades de duchas. El tercer piso es un metal deck y consta de oficinas para profesores. Este edificio está construido en acero estructural y hormigón.

Esta estructura se ve estable, las columnas y paredes están aplomadas sin desviaciones y no se observan daños estructurales.

El mismo se puede seguir utilizando para su uso actual.

Certifico este informe pericial hoy 19 de enero de 2020.

Atentamente,

Manuel Sánchez Galloza-PE



Fecha de Expiración: 2023-02-26

José A. Alvarado Ocasio-PE, RPA

